דוח איכות מי שתייה – רבעון 4)אוקטובר–דצמבר (שנת 2026

מועצה תעשייתית מגדל תפן |דיווח ביניים על דיגום מיום 13.10.2026

מוגש בזאת דיווח על תוצאות דיגום מי השתייה שבוצע בתחום המועצה ביום 13.10.2026. הדגימות נבדקו ותוצאותיהן אושרו ביום 14.10.2026. הדיווח מבוסס על (Mérieux NutriSciences), במעבדת מילודע תעודת בדיקה מס' SO26147933, וכולל את הנתונים שהתקבלו עד כה בלבד.

להלן תוצאות הבדיקות המיקרוביאליות על פי נקודות הדיגום:

נקודת הדיגום	מס' דגימות שנבדקו	דגימות תקינות	חריגות	סטטוס
כניסה לרשת	1	1	0	תקין
מסעדה	1	1	0	תקין
מטבח ישקר	1	1	0	תקין

בכל שלוש הדגימות התקבלה תוצאה של פחות מ־1 קוליפורמים ל־100 מ"ל, בהתאם לערך המופיע בתעודת המעבדה.

להלן תוצאות המדדים שנבדקו בשטח:

נקודת הדיגום	כלור חופשי)מ"ג/ל'(	עכירות (NTU)	עמידה בערכי הייחוס בתעודה
כניסה לרשת	0.15	0.40	תקין
מסעדה	0.35	0.30	תקין
מטבח ישקר	0.30	0.30	תקין

ערכי ייחוס לפי תעודת המעבדה: כלור חופשי 0.1–0.5 מ"ג/ל'; עכירות עד 1 NTU.

סיכום:

- בדיגום מיום 13.10.2026 נבדקו שלוש נקודות דיגום במועצה; בכל הנקודות התקבלו תוצאות תקינות במדדים שנבדקו.
- לא נמצאו חריגות במדדי הקוליפורמים, הכלור החופשי והעכירות שנכללו בתעודה.
- המסמך מתייחס לדיגום אחד בחודש אוקטובר בלבד. לא התקבלו נתונים בדבר יתר הדיגומים המתוכננים או שבוצעו במהלך הרבעון, ולכן אין בו אישור להשלמת תוכנית הדיגום הרבעונית.

תעודת בדיקה: מקור הנתונים SO26147933, 14.10.2026, מעבדת מילודע.